

基于物联网的干热河谷区葡萄水肥一体化智能调控系统研究

喻黎明¹ 顾晨光¹ 李娜¹ 付君² 邢立文³

(1. 昆明理工大学现代农业工程学院, 昆明 650051; 2. 元谋县果然好农业科技有限公司, 元谋 651399;

3. 四川大学水利水电学院, 成都 610065)

摘要: 针对干热河谷区葡萄种植中灌溉水利用率低、管理水平落后等问题, 本研究采集葡萄作物生境与生理大数据, 融合农艺理论数据, 基于综合多元数据耦合分析进行水肥一体化智能调控系统设计。该系统采用标准 Modbus 协议传感器进行数据采集, 并使用可自由设定时间的 LORA 低功耗无线组网传输模块。结合云盒子、网关和数据传输单元等设备, 搭建了一个土壤及环境物联网监测采集系统, 实现了土壤和环境的连续在线监测与数据收集。LORA 采用 Modbus - RTU 协议进行数据传输。采用修订的 PM 模型优化模糊 PID 控制算法, 构建了一个作物栽培模型。通过该模型, 系统能够驱动灌溉和施肥管理决策形成, 优化农业生产过程, 实现在线式的水肥一体化灌溉设备控制, 减少了人工操作需求。试验结果表明, 相较于传统 PID 和模糊 PID, 系统超调量分别减少 13.6、3.6 个百分点, 系统响应率分别提升 58.2% 和 26.6%; 用水量分别减少 25.0% 和 13.5%, 用肥量分别减少 30.0% 和 17.1%。实现了干热河谷区葡萄种植中灌溉和施肥智能化管理, 显著提高了资源利用效率。

关键词: 水肥一体化; 数据采集; LORA 无线组网; 大数据; 物联网

中图分类号: TP393.1

文献标识码: A

文章编号: 1000-1298(2025)12-0289-12

OSID:



Integrated Intelligent Control System for Water and Fertilizer in Vineyards in Arid Hot Valley Area Based on Internet of Things

YU Liming¹ GU Chenguang¹ LI Na¹ FU Jun² XING Liwen³

(1. College of Modern Agricultural Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650051, China

2. Yuanmou County Guoranhao Agricultural Technology Co., Ltd., Yuanmou 651399, China

3. College of Water Resources and Hydropower, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Abstract: Aiming to address the key issues of low irrigation water use efficiency and backward management levels in grape cultivation in arid valley regions. It focused on collecting big data on the habitat and physiology of grape crops, integrating agronomic theoretical data, and an integrated decision-making system for water and fertilizer management was designed based on comprehensive multi-data coupling analysis. The system utilized standard Modbus protocol sensors for data collection and employed a LORA low-power wireless networking transmission module with freely settable timing. By integrating devices such as cloud boxes, gateways, and DTUs, the system established a soil and environmental Internet of things (IoT) monitoring and collection system, achieving continuous online monitoring and data collection of soil and the environment. The LORA wireless network transmission adopted the Modbus - RTU protocol for data transfer. The system incorporated a crop cultivation model built with an optimized fuzzy PID control algorithm based on the revised PM model. Through this model, the system can drive decision-making for irrigation and fertilization management, optimizing the agricultural production process. It achieved online control of integrated water and fertilizer irrigation equipment, reducing the need for manual operation. Experimental results showed that compared with traditional PID and fuzzy PID, the system's overshoot was reduced by 13.6 percentage points and 3.6 percentage points

收稿日期: 2024-08-21 修回日期: 2024-10-14

基金项目: 云南省重大科技专项(No. 202402AE090005)

作者简介: 喻黎明(1976—)男,教授,博士,主要从事节水灌溉理论与设备研究,E-mail: liming16900@163.com

通信作者: 李娜(1978—),女,实验师,主要从事节水灌溉理论与设备研究,E-mail: kjclina@163.com

respectively, the system response rate was increased by 58.2% and 26.6% respectively; water usage was reduced by 25.0% and 13.5% respectively, and fertilizer usage was reduced by 30.0% and 17.1% respectively. This system aimed to promote the upgrade of integrated water and fertilizer technology, transforming the decision-making mechanism from “theory-oriented, experience-guided, and fixed-value regulation” to a benchmark based on big data analysis and judgment, with the expectation of providing technical support for the realization of real-time and precise regulation of integrated water and fertilizer management in grape plantations in arid valley regions.

Key words: water and fertilizer integration; data collection; LORA wireless networking; big data; Internet of things

0 引言

干热区光照条件好、热量充足、昼夜温差大和冻害少的有利区位,有利于高品质热带水果生长,是西南山区农业气候资源的关键所在和农业发展潜力最大的地区之一^[1-2]。该区经济林果面积大,品质好,经济效益显著。然而干热区农田生态环境脆弱,土壤瘠薄,酸性强(pH 值为 4.8~5.4),有机质含量低,保水保肥能力弱,退化和水土流失严重。土壤多为紫色砂岩或砂页岩上发育而成的燥红土、变性土,砂石、粉砂含量高^[3-4]。水热矛盾突出是干热区典型的气候特征。该区降雨量少且分配不均,年均降雨量 600~800 mm,集中在 6—10 月(90% 降雨集中在 91 d 内),季节性干旱呈频发与并发趋势。蒸发量约为降水量的 6 倍,焚风效应明显。特别是在春季和初夏(3—5 月)植物生长季节,水热平衡严重失调,季节性干旱严重制约了干热河谷区经济林果的持续发展^[5-7]。随着物联网(IoT)技术在农业生产过程中的应用和发展,数据采集的种类多种多样,在作物生长过程中信息数据采集方面包括温度、湿度、光照、营养元素、光合作用等^[8-10]。基于物联网技术的水肥一体化应用系统在我国现代农业种植上的应用已初具规模,但大部分系统的设计思路是部署物联网设备,进行数据采集,通过开发赋值,与采集数据进行简单比对后,通过系统控制实现水肥一体化灌溉的自动化^[11]。然而,这些系统在数据处理和应用方面仍存在局限性,未能充分挖掘和利用作物大数据提升作物产量和质量。

大数据技术体系是一个复杂而全面的技术框架,涵盖从数据采集、存储、处理、分析到可视化的各个环节。该体系依赖于各种工具和技术的协同工作,以处理和利用海量数据,最终为企业和组织提供有价值的洞察和决策支持^[12]。当物联网技术与大数据技术结合时,可以精确地计算出最优的作物水肥管理配置模式。该种结合能够实现作物生产需求与资源变化之间的紧密配合,从而进行全面的要素分析、全程监控和系统化管理。这种技术整合不仅

提高了农业生产效率,而且推动了农业管理向更智能、更精准方向发展^[13]。

提高水肥利用效率对农业可持续发展、环境保护和经济效益具有重要意义。水肥一体化技术是一种高效的农业灌溉方法,其通过整合水分和养分管理,提高资源利用效率,从而增强了农业生产整体能力^[14]。该技术在国外较早开始应用,自 20 世纪 30 年代起就用于庭院花卉和草坪灌溉,并且随着时间发展,已形成了一套完整的设备制造、肥料配方和服务体系^[15]。在中国,水肥一体化技术引入可以追溯到 20 世纪 70 年代,最初是从墨西哥引进滴灌设备^[16]。之后,该项技术已从小规模的示范项目扩展到大规模的推广应用,覆盖了大田作物以及蔬菜、花卉和果树等多种作物种植^[17]。进入 21 世纪,物联网技术的兴起为农业带来了新的发展机遇^[18]。农业物联网利用各种传感器收集环境数据,通过通信协议实现数据传输,然后对数据进行处理,控制智能终端设备,实现整个农业产业链的优化管理^[19]。目前,广泛应用的通信技术包括 ZigBee、蓝牙、WiFi 和 4G 网络等^[20]。本文设计葡萄水肥一体化智能调控系统,将决策机制从“理论导向、经验指导、定值调控”升级为以大数据分析研判为基准,通过物联网技术推动水肥一体化技术提升,以期于干热河谷区葡萄种植园实现水肥一体化实时精准调控提供技术支持。

1 系统总体设计

1.1 作物生长关键参数

作物生长环境关键因素有环境温度、湿度、光照、土壤环境等。土壤环境因素包括土壤温度、湿度、pH 值、电导率(EC)和 N、P、K 等元素。光合作用所产生的有机物,即作物积累的生物量,通过特定的同化转移路径,最终成为作物产量积累。蒸腾作用影响光合作用的进行,其中关键因素为叶片蒸腾速率、气孔导度等。

1.2 系统组成和功能

系统采用“四模块四层”结构^[21]。“四模块”包

括数据采集模块、数据分析与决策模块、水肥一体化控制模块和智能优化模块。数据采集模块:负责采集田间土壤和环境数据,这些数据对于理解作物的生长条件至关重要,采集数据会被发送到一个专门的数据库中进行存储。数据分析与决策模块:负责接收来自数据采集模块的信息,并通过特定算法进行处理,还会与一个包含农业知识的数据库相结合,以计算出作物生长所需的精确水量和肥料量。水肥一体化控制模块:负责实际灌溉和施肥操作,既可以通过人工操作,也可以实现自动化控制。此外,该模块还能监控每台水泵的工作状态,并在出现故障时自动响应,确保系统稳定运行。智能优化模块:负责系统整体优化,使用模糊 PID 控制器对现有的作物水肥一体化模型进行实时调整,以便更好地适应不同的生长条件。随着时间推移,系统将基于收集到的大量数据,逐步优化模型,以更准确地预测作物在不同生长阶段的年度水肥需求。综上,该系统通过收集和分析田间数据,智能地决定作物的水肥需求,并自动或手动执行灌溉和施肥操作,同时不断学习和优化,以提高农业生产效率和精确度。系统整体流程图如图 1 所示。




图 1 系统整体流程图

Fig. 1 Overall flow chart of system

“四层”包括数据采集层、智能传输层、大数据中心层和决策管理层。数据采集层:负责收集田间的土壤、日期、环境等信息。分为手动和自动 2 种采集方式。自动采集:将环境、土壤、作物生长状态的各类传感器科学分组,主要依据以下原则:①监测目标的多样性。②空间分布的合理性。③数据采集的同步性。④通信和数据处理的兼容性。⑤能源管理的效率。⑥易维护性和可扩展性。构建作物生长过程的环境信息智能感知系统,实时采集和传输各类数据,并对后续数据进行分析,提供数据支持基于物联网的节水灌溉智慧大数据系统集成。人工采集:

作为大数据采集的重要手段和自动化数据采集的有效补充,其采集指标包括项目指标和采样基本信息、灌溉施肥、喷药、作物生育周期信息等。智能传输层:将采集到的数据自动传输到数据库。利用物联网技术,通过数据线、GPRS、互联网等方式,实现数据的智能化传输。大数据中心层:集成历史与实时数据,分析作物生长与土壤、环境、降水等因素的关系。包括历史数据、实时数据、土壤数据、人工采集数据和视频监控数据等。依据国家标准与行业规范,建立环境数据库、土壤数据库、人工采集数据库、视频监测数据库等,存储多种形式的数 据,形成一个综合数据库。决策管理层:根据分析结果,控制灌溉量、灌溉时间和管阀开闭。利用物联网技术,结合环境、土壤、网络流量和视频图像数据的实时监测,形成灌溉施肥决策模型。根据作物实际需水量和施肥情况,自动开启水泵、阀门和施肥器,实现精准灌溉和施肥。综上,该系统通过多层次的数据采集和智能传输,构建一个大数据中心,并通过智能分析和决策,实现对农业灌溉和施肥的自动化控制,提高农业生产效率和精准度。系统 E - R 关系图 (Entity - relationship diagram) 如图 2 所示。




图 2 系统 E - R 关系图

Fig. 2 System E - R relationship

2 系统软硬件设计

2.1 硬件设计

2.1.1 数据采集电路设计

为保证采集数据能精确转换,在转换期间须保证 I/O 线正常供电,由于采集单元正常工作电流为 10 mA,仅靠 5 V 上拉电阻提供电源供电不可靠,所以采用外部供电方式对其单独供电,数据线接入单片机 PA7 口。信号采集电路原理图如图 3 所示。




图 3 信号采集电路原理图

Fig. 3 Signal acquisition circuit schematic

RS-485 转换芯片选用美信 (Maxim) 公司的 MAX485 芯片。利用 MAX485 芯片设计 TTL 转 485 电路,MAX485 芯片的 1、2、3、4 管脚均被 10 kΩ 的上拉电阻将 I/O 口电平拉高,为提高 RS-485 的抗干扰能力,在靠近 MAX485 芯片的引脚 A 和 B 之间并联 1 个 120 Ω 电阻,RE 和 DE 2 个管脚并联后为 RS-485 的方向引脚,与单片机的 PA1 相连。接口电路原理图如图 4 所示。




图 4 接口电路原理图

Fig. 4 Interface circuit schematic

2.1.2 主控电路设计

主控电路需考虑电源管理、微控制器核心电路、输入输出接口、编程调试接口以及保护电路等方面。确保各组件正确连接和稳定工作是实现可靠系统的关键。为减少系统设计成本,在保证功能的前提下,主控制器采用 STC89C52RC 为核心处理器,STC89C52RC 是 STC 公司生产的一种低功耗、高性能的微控制器,正常工作时电流为 4~7 mA,能满足设计要求。控制电路原理图如图 5 所示。

2.1.3 无线传输网络硬件设计

LORA 低功耗无线组网系统包括数据采集端和数据汇聚节点两部分,数据采集端为 3 台,负责采集

环境、土壤、作物生长状态并上传数据至数据汇聚节点,数据汇聚节点负责接收并处理各个采集端上传的数据,通过 RS-485 接口将数据转发至物联网网关^[22-24]。

LORA 无线组网模块采用安信可公司自主设计开发的 RA-01 芯片,MCU 模块采用 GD32F103RBT6 芯片,两者之间通过 SPI 通信。该 LORA 模块的射频芯片 SX1268 具有高灵敏度(超过 -148 dBm)和恒定的 22 dBm 功率输出,支持半双工 SPI 通信,可编程比特率高达 300 kbps,具备超长距离传输和高可靠性。LORA 低功耗无线组网网络使用 410~525 MHz 频宽范围进行无线组网,有效解决了传统设计方案在距离、抗干扰和功耗方面的局限性。

为防止电磁信号干扰,尽量将 RA-01 模块布置在 PCB 板边缘,天线朝外。天线底部及附近不放置元器件,采用 433 MHz 天线,RA-01 模块应尽量远离功率元器件、电磁器件,接线端子除了供电和通信端口外,预留一部分端口便于后续继续完善和添加新功能,设计了电源、通信等指示灯。RA-01 模块与 MCU 连接图如图 6 所示,实物如图 7 所示。

2.2 软件设计

2.2.1 采集单元程序设计

在 Modbus 协议中,主机和从机以相同波特率进行通信^[25-26]后,从机对数据帧进行校验(包括从站号、功能码、寄存器地址、查询地址长度和 CRC 校验)。采集流程如图 8 所示,如果校验通过,从机接收数据后返回相应寄存器地址值。土壤温度检测单




图 5 控制电路原理图

Fig. 5 Schematic of control circuit




图 6 RA-01 模块与 MCU 连接图

Fig. 6 RA-01 module and MCU connection diagram




图 7 数据汇聚节点和终端模块

Fig. 7 Data aggregation node and terminal module




图 8 采集单元流程图

Fig. 8 Flow chart of collection unit

元的从站号分别设置为 1、2、3, 功能码为 03, 每个值放在相邻的 2 个寄存器中。单片机程序在 Keil uVision4 中用 C 语言编写, 并通过串口调试软件进

行通信测试。

2.2.2 无线传输网络程序设计

利用 LORA 低功耗无线组网, 采用星型网络拓扑结构, 可实现对多个数据采集点的土壤温度数据采集、传输。从机端为数据汇聚节点, 主机端为数据采集端。为完成数据采集接收, 从机须一直保持正常工作状态。模块分为从机和主机 2 种模式, 在从机模式下, 模块不会向主机发送任何数据, 而是时刻等待接收主机由睡眠状态进入工作状态后采集并上传的数据。主机模式下可设置数据采集持续时间以及睡眠时间, 分配数据采集后上传至从机的寄存器地址。从机寄存器地址中只保留主机节点最后一次上传的数据, 从机接收到数据后通过 RS-485 接口将数据送入上位机物联网网关。LORA 低功耗组网无线网络传输程序结构框图如图 9 所示。




图 9 无线网络程序结构框图

Fig. 9 Wireless network program structure block diagram

2.3 物联网网关和云盒子显示页面设计

采用上海库软信息科技有限公司生产的 CBL2 双串口系列云盒子作为服务器搭建物联网平台,该服务器使用 Linux 系统存储数据和设计界面的运行。采用南京迈思德电气自动化有限公司生产的 NOTE2006 型物联网网关,可实现多种设备的数据接入和转发推送功能。物联网网关接收到 LORA 无线组网系统中数据汇聚节点转发的数据后,对数据格式进行转换,最后以 Modbus - TCP 协议、浮点型数据格式上传至云盒子服务器。使用 JavaScript 语言开发服务器中面向对象的显示界面。服务器平台显示部分包括实时数据显示、历史数据记录表,历史数据曲线图、实时数据显示。数据采集显示界面如图 10 所示。




图 10 数据采集显示界面

Fig. 10 Data acquisition display interface

2.4 系统搭建与编程

2.4.1 系统搭建

系统组成包括电源开关、数据传输单元(Data transfer unit,DTU)、交换机、网关、云盒子、PLC、电磁阀、线若干、传感器若干、水肥机等。将这些设备组装成一个如图 11 所示的系统,可以通过传感器监测环境和设备状态。使用 PLC 进行水肥机控制。通过 DTU 和云盒子实现数据的远程传输和云服务接入。使用交换机和网关构建稳定可靠的通信网络进




图 11 系统设备搭建

Fig. 11 System equipment construction

行数据采集,通过远程下载数据以保存历史数据。通过电磁阀控制水肥供应。电源开关用于控制整个系统电源。整个系统可以实现自动化控制、远程监控、数据采集和分析等功能,提高生产效率和管理水平。

2.4.2 系统编程

系统编程包括设备地址、寄存器地址、显示界面、下载界面、关联关系、PLC 控制等方面。编程界面如图 12 所示。




图 12 系统编程界面

Fig. 12 System programming interface

3 灌溉决策模型

3.1 灌溉施肥模型

灌溉施肥模型是基于农田灌溉水量平衡方程^[27]和基于 Penman - Monteith (PM) 模型^[28 - 30]的双作物系数法进行确定。水量平衡方程为

$$W_t - W_0 = W_T + P + K + M - ET \quad (1)$$

式中 W_0 ——初始时间单位面积计划湿润层内土壤储水量,mm

W_t ——时间末单位面积计划湿润层内土壤储水量,mm

W_T ——因单位面积上计划湿润层深度改变而增加的储水量,mm

P ——单位面积上入渗的有效降雨量,mm

K ——时间段内单位面积上地下水或下部水层对计划湿润层的补给量,mm

M ——时间段内单位面积上的灌水量,mm

ET ——时间段内作物实际耗水量,mm

考虑灌溉施肥模型需结合云南省当地的设施农

业特点以及棚顶结构对日照短波辐射和长波辐射的影响,引入时间尺度。对式(1)进行进一步细化和修正,提出了一种计算方法,对于棚顶结构对日照辐射量 R 的折减作用,引入折减系数 f_p ,其主要与单位面积内棚顶正投影面积 A_p 、棚顶材料导热系数 α_p 相关,具体为

$$R_n(t) = f_p R(t) = \left[1 - A_p + \frac{\alpha_p A_p}{\lambda_{\text{air}}} \left(1 - \frac{R_{\text{scattering}}}{R_{\text{total}}} \right) \right] R(t) \quad (2)$$

式中 $R(t)$ ——日照辐射量,由气象站数据给定
 $R_n(t)$ ——实际辐射量
 $R_{\text{scattering}}$ ——当地日照散射辐射强度
 R_{total} ——总辐射强度
 λ_{air} ——空气导热系数

灌溉施肥模型在设施农业的基础上进一步考虑了云南省季风气候特点,对式(1)进行进一步细化和修正,提出一种改进计算方法,该方法是充分考虑棚壁遮挡对地表风速的影响,引入风力折减系数 δ_p ,并引入时间尺度。假定聚合物网在西南方向的进风口和出风口的单位有效过流面积一致,为 A_e ,计算式为

$$u_2^a(t) = \delta_p u_2(t) = A_e u_2(t) = A_{\text{pore}} \cos \theta u_2(t) \quad (3)$$

式中 u_2^a ——洞口平均通量速度, m/s
 A_{pore} ——垂直于风向平面上投影总面积, m^2
 θ ——风向与孔口法线夹角, $(^\circ)$

结合地表风速,换算公式为

$$u_2^a(t) = u_z \frac{4.87}{\ln(67.8z - 5.42)} A_{\text{pore}} \cos \theta \quad (4)$$

式中 u_z —— z 米高处实测风速
灌溉施肥模型中,综合式(1)~(4),修订的动态葡萄 ET 估算模型为

$$ET(t) = \frac{0.408 \Delta \left\{ \left[1 - A_p + \frac{\alpha_p A_p}{\lambda_{\text{air}}} \left(1 - \frac{R_{\text{scattering}}}{R_{\text{total}}} \right) \right] R(t) - G \right\} + \gamma \frac{900(e_s(t) - e_a) A_{\text{pore}} \cos \theta u_2(t)}{T' + 273}}{\Delta + \gamma(1 + 0.34 A_{\text{pore}} \cos \theta u_2(t))} \quad (5)$$

式中 G ——土壤热通量密度, $\text{MJ}/(\text{m}^2 \text{ d})$
 e_s ——饱和水汽压, kPa
 e_a ——实际水汽压, kPa
 Δ ——饱和水汽温度曲线斜率, $\text{kPa}/^\circ\text{C}$
 γ ——湿度计常数, $\text{kPa}/^\circ\text{C}$
 T' ——2 m 高处日平均气温, $^\circ\text{C}$

世界粮农组织(FAO)推荐的 PM 模型可定量描述为

$$ET_0 = \frac{0.408 \Delta (R_n - G) + \gamma \frac{900}{T' + 273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma(1 + 0.34 u_2)} \quad (6)$$

式中 ET_0 ——参考作物蒸散发量, mm/d
 R_n ——作物表面净辐射量, $\text{MJ}/(\text{m}^2 \text{ d})$
 u_2 ——地面以上 2 m 处风速, m/s
世界粮农组织(FAO)推荐的双作物系数法可定量描述为

$$ET = ET_0 K_c K_s \quad (7)$$

式中 K_c ——作物系数
 K_s ——土壤水分胁迫系数

灌溉施肥模型考虑了设施农业结构对降雨利用的影响。依据云南省元谋地区某大规模葡萄庄园的土质和地形情况,假定单位面积上的 90% 降雨可以完全进入计划湿润层,则单位面积上入渗的有效降雨量 P_0 与降雨强度 R 间关系式为

$$P_0(t) = 0.9 \int R(t) dt \quad (8)$$

灌溉施肥模型充分利用国家气象预报数据,依据葡萄生长特性,利用短时气象预报数据作为主要灌溉决策依据,降低人工补灌次数,提高自然降雨有效利用率,利用长期气象预报作为灌溉决策修订依据,预防极端干旱气候。设第 1 天至第 n 天分别为 $T_1, T_2, \dots, T_n$, 每 3 d 作为 1 个决策小区,每日决策 1 次。

第 T_n 天湿润层储水量变化量 C_{T_n} 可表示为

$$C_{T_n} = K_{T_n} + M_{T_n} + P_{T_n} - ET_{T_n} \quad (9)$$

式中 K_{T_n} ——第 T_n 天地下水补给量, mm
 M_{T_n} ——第 T_n 天有效灌水量, mm
 P_{T_n} ——第 T_n 天有效降水量, mm
 ET_{T_n} ——第 T_n 天作物实际耗水量, mm

忽略地下水层对湿润层的补给作用(可忽略原因包括:在模型中包含地下水补给可能会增加模型复杂性,如果这种补给对整体结果的影响不大,为简化模型,可能会选择忽略它。地下水补给的数据可能难以获取或者测量,特别是在没有详细水文地质调查的地区。在某些地区,地下水补给对湿润层的贡献可能相对较小,因此在初步分析中可能会被忽略。如果研究的目的是评估灌溉系统效率,而不是全面的水文循环,可能会专注于地表水管理和使用,而不考虑地下水影响)。第 T_n 天至第 T_{n+2} 天累计湿润层储水量变化量可表示为

$$\int_{T_n}^{T_{n+2}} C(T) dT = \frac{1}{3} \sum_{T_n}^{T_{n+2}} M_{T_{n+i}} - \int_{T_n}^{T_{n+2}} (P(T) - ET(T)) dT \quad (10)$$

灌溉施肥模型中,为满足葡萄生长发育的需求,灌水量应满足

$$W_{T_n} + \frac{1}{3} \sum_{T_n}^{T_{n+2}} M_{T_{n+i}} - \int_{T_n}^{T_{n+2}} (P(T) - ET(T)) dT \geq 90(\theta_{\text{max}} - \theta_{\text{min}}) \quad (11)$$

式中 $\theta_{\max}$ ——最大田间持水量, cm^3/cm^3
 $\theta_{\min}$ ——最小田间持水量, cm^3/cm^3
灌溉施肥模型中, 当灌溉事件发生在第 T_n 天, 则在第 T_{n+3} 天需满足

$$W_{T_n} + M_{T_n} - \int_{T_n}^{T_{n+2}} (P(T) - ET(T)) dT \geq 90(\theta_{\max} - \theta_{\min}) \quad (12)$$

灌溉施肥模型中, 第 T_n 天灌水量需满足

$$M_{T_n} \geq 90\gamma \left[\theta_{\max} - \theta_{\min} - W_{T_n} + \int_{T_n}^{T_{n+2}} (P(T) - ET(T)) dT \right] \quad (13)$$

式中 W_T ——获水量, mm

不同时期 $\theta_{\max}$ 不同: 发芽前和开花前, $\theta_{\max}$ 为 75% θ_{fc} , θ_{fc} 为田间持水量 (cm^3/cm^3); 新梢旺长和幼果膨大期, $\theta_{\max}$ 为 85% θ_{fc} ; 果实迅速膨大期, $\theta_{\max}$ 为 80% θ_{fc} ; 采果后, $\theta_{\max}$ 为 100% θ_{fc} 。

灌溉施肥模型考虑了鲜食葡萄和酿酒葡萄在品质方面的差异性。若葡萄用于鲜食, 可在采摘前根据实际情况进行一次充分灌溉, 以维持葡萄果粒饱满水润, 延长售卖期。此时灌水量依据

$$M = 150\gamma \left(\theta_{fc} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \theta_i w_i \right) \quad (14)$$

式中 θ_i ——第 i 个监测点实时土壤含水率, cm^3/cm^3
 w_i ——第 i 个监测点土壤含水率权重

灌水时间推荐为采摘前 1 ~ 2 d, 若葡萄用于酿酒, 则需降低灌水量, 在采摘前维持一定的水分亏缺, 以满足酿酒对果糖和品质的要求。此时灌水量依据

$$M = 90\gamma_1 \left(\theta_{wc} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \theta_i w_i \right) \quad (15)$$

式中 γ_1 ——土壤容重, g/cm^3
 θ_{wc} ——田间凋萎系数

仅为维持土壤凋萎含水率要求, 当土壤含水率高于凋萎含水率时, 则无需灌溉。

3.2 水肥控制模型

水肥控制系统中的调频增压泵是一种水压可调的稳压供水设备, 其压力上升过程为典型一阶惯性环节, 稳压过程为纯时滞环节。水泵系统模型为

$$G_1 = \frac{P_1}{I_1} = \frac{k_1}{T_1 s + 1} e^{-\tau_1 s} \quad (16)$$

式中 I_1 ——供水过程中水泵转速, r/min
 P_1 ——出口压力, MPa
 T_1 ——水泵供水的惯性时间常数, s
 k_1 ——系统增益
 τ_1 ——供水泵稳压过程的时滞常数, s

在水肥溶液制备过程中, 文丘里吸肥管组及主

水管路液体运移存在一定的时间滞后, 因此该过程是一个延时为 τ_2 的一阶惯性环节, 其模型为

$$G_2 = \frac{e_1}{q_1} = \frac{k_2}{T_2 s + 1} e^{-\tau_2 s} \quad (17)$$

式中 e_1 ——系统设定的水肥溶液 EC 值, mS/cm
 q_1 ——溶液制备过程中的母液流量, L/min
 T_2 ——溶液制备过程的惯性时间常数, s
 k_2 ——溶液制备过程的系统增益
 τ_2 ——时滞常数, 包含抽取母液及水肥管路液体流动时延, s

根据水泵模型参数和系统辨识, 可以确定该水肥控制系统为上述环节的串联惯性滞后系统, 模型为

$$G = G_1 G_2 = \frac{7.84}{1.29s^2 + 2.55s + 1} e^{-0.65s} \quad (18)$$

根据各处理产量和耗水量计算水肥利用效率, 公式为

$$WUE = \frac{Y}{ET} \quad (19)$$

式中 WUE ——产量水分利用效率, kg/m^3
 Y ——产量, kg/hm^2

3.3 模糊 PID 控制原理

模糊 PID 控制器包含模糊控制与 PID 控制两部分。模糊控制器是根据专家在实际系统调控中总结出的经验规律制定成模糊规则表, 实现由操作经验的语言表述转化至硬件系统的控制领域应用^[31-33]。PID 是工业控制领域常用的控制算法, 其控制器输出值计算公式为

$$u(t) = k_p \left[e(t) + k_i \int_0^t e(t) dt + k_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (20)$$

式中 $u(t)$ ——控制器输出值
 $e(t)$ ——预设与输出偏差
 k_p ——比例系数
 k_i ——积分系数
 k_d ——微分系数

在控制过程中, 比例系数 k_p 能够成比例减小系统偏差, 积分系数 k_i 能够消除系统收敛过程中随时间变化产生的偏差累计量, 微分系数 k_d 能够减小偏差变化率, 但上述参数设置不佳时, 均会导致系统超调和振荡, 无法达到收敛。对于存在非线性及时滞性的水肥控制系统来说, 使用传统 PID 控制效果较差, 需与模糊控制结合, 提升系统控制性能。在水肥模糊 PID 控制中, 设计的模糊 PID 控制器框图如图 13 所示, 控制过程如下: ①控制器将系统预设电导率与传感器实测值进行比对, 得到误差 $E(k)$ 及误差变化率 $E_c(k)$ 。② $E(k)$ 和 $E_c(k)$ 经过量化因子

k_E 、 k_{EC} 计算后,转化为模糊量。③模糊量根据制定的模糊规则表进行推理计算,得到 3 个模糊解。④模糊解通过比例因子 k_1 、 k_2 、 k_3 ,输出系数增量 Δk_p 、 Δk_i 、 Δk_d ,完成对 PID 控制器参数调控。




图 13 模糊 PID 控制框图

Fig. 13 Fuzzy PID control diagram

3.4 PM 模型优化模糊 PID 控制

在农田水资源管理中,结合修订的 PM 模型和水量平衡方程,可以更精确地计算作物的蒸腾量和灌溉需求。通过优化 PID 控制器,可以实时调整灌溉系统的输出,以确保作物在不同生长阶段获得适量水分。结合农田灌溉水量平衡方程和 PM 模型,可以实现对农田水资源的精细化管理。具体步骤如下:①计算降水量和灌溉量:根据水量平衡方程,计算一定时段内的降水量和灌溉量。②估算蒸腾量:使用修订的 PM 模型估算作物蒸腾量。③优化灌溉策略:结合蒸腾量和实际土壤含水量,优化灌溉计划,确保作物充分供水。④调整 PID 控制器:通过优化 PID 控制器,实时调整灌溉系统输出,以提高水资源利用率和作物产量。

4 试验结果与讨论

4.1 试验结果

基于传统水肥控制系统,模糊控制器的模糊语言变量设定为 7 个,即 {NB(负大),NM(负中),NS(负小),ZO(零),PS(正小),PM(正中),PB(正大)}。输入隶属度函数为三角形,模糊子集论域为 $[-3,3]$,输出隶属度函数为高斯-三角混合型,模糊子集论域为 $[-3,3]$ 。模糊控制器输入、输出变量隶属度函数如图 14、15 所示。




图 14 输入变量隶属度函数

Fig. 14 Input variable membership function




图 15 输出变量隶属度函数

Fig. 15 Output variable membership function

根据农业专家对制备水肥溶液的调控经验及模糊 PID 控制器参数调整机制,可得如下控制规则:①当 $|E|$ 较大时,表示水肥溶液 E_C 偏差较大,此时应提高 Δk_p ,并减小 Δk_i 、 Δk_d ,加快系统收敛过程。②当 $|E|$ 、 $|E_C|$ 适中时,表示水肥溶液 E_C 正向预设值靠近,此时应减小 Δk_p , Δk_i 、 Δk_d 取值适中,使系统保持稳定状态,平缓调控至预设目标。③当 $|E|$ 较小时,表示水肥溶液 E_C 接近预设值,此时应提高 Δk_p 、 Δk_i ,提升系统容错能力, Δk_d 取值适中,减小系统振荡。④当 $|E_C|$ 较大时,比例系数过高易使系统产生振荡,此时应减小 Δk_p , Δk_d 取较小值。⑤当 $|E_C|$ 较小时,系统响应缓慢,此时应增大 Δk_p , Δk_i 取较小值。

根据图 16 和表 1 可得,将传统 PID 应用到水肥控制系统时,其响应曲线上升过程较快,最先到达预设值,但由于被控对象具有非线性,易产生超调,最终超调量为 13.6%,调节时间为 46.2 s,稳态误差为 0.5%,系统性能及稳态性较差。模糊 PID 模型超调量为 3.6%,调节时间为 26.2 s,该模型虽可有效抑制超调,但其上升过程较慢,控制器中的参数仍需凭经验调节,自适应能力欠佳。基于修订的 PM 优化模糊 PID 模型控制过程中未出现超调,相较于模糊 PID,超调量减小 3.6 个百分点,调节时间缩短 26.6%,其控制性能最佳。不同控制模型下水肥使用情况如表 2 所示。由表 1、2 可知,PM 优化模糊 PID 相较于传统 PID 和模糊 PID 系统响应率分别提升 58.2% 和 26.6%,用水量分别减少 25.0% 和




图 16 不同算法下水肥控制模型响应曲线

Fig. 16 Response curves of water and fertilizer control models by different algorithms

13.5%,用肥量分别减少30.0%和17.1%。

表 1 控制系统各项性能指标对比

Tab.1 Contrast of various performance indicators of control system

模型	起调量/ %	峰值 时间/s	调节 时间/s	稳态 误差/%
传统 PID	13.6	16.7	46.2	0.50
模糊 PID	3.6	20.2	26.3	0.30
PM 优化模糊 PID	0	19.3	19.3	0.01

表 2 不同控制模型下水肥使用量

Tab.2 Fertilizer usage by different control models

模型	用水量/(m ³ ·hm ⁻²)	用肥量/(kg·hm ⁻²)
传统 PID	9 000	4 500
模糊 PID	7 800	3 800
PM 优化模糊 PID	6 750	3 150

4.2 讨论

本文研究的核心问题在于节水节肥和产量。水肥一体化智能调控系统不仅提高了灌溉用水和肥料利用率,还提升了管理的科学性和精确性^[34-36]。通过大数据技术,系统能够不断学习并优化其决策模型,确保农业生产的持续高效和可持续发展。不足之处在于只考虑了产量,未考虑品质问题,这是后续研究内容。

5 结论

(1)使用基于 Modbus 协议的传感器进行土壤和环境参数采集,利用 LORA 低功耗无线技术实现数据的无线传输,保证了数据传输的连续性和稳定性。结合云盒子、网关和 DTU 等设备,搭建了一个基于土壤及环境的物联网监测采集系统。该系统采用客户端/服务器架构,支持实时的土壤和环境数据监测。

(2)采用修订的 PM 模型优化模糊 PID 控制算法,构建了一个作物栽培模型。通过该模型,系统能够驱动灌溉和施肥管理的决策形成,优化农业生产过程。结合采集的土壤和环境数据,系统能够自动计算并实施水肥的最优配比和管理。实现了在线式的水肥一体化灌溉设备控制,减少了人工操作需求。试验结果表明,相较于传统 PID 和模糊 PID,系统超调量分别减少13.6、3.6个百分点,系统响应率分别提升58.2%和26.6%;用水量分别减少25.0%和13.5%,用肥量分别减少30.0%和17.1%。

(3)综合效益方面,通过减少人工干预,降低了操作风险和人工成本。该系统实现了干热河谷区葡萄种植中灌溉和施肥的智能化管理,显著提高了资源利用效率和农业生产经济效益。

参 考 文 献

[1] 赵琳,郎南军,郑科,等. 云南干热河谷生态环境特性研究[J]. 林业调查规划,2006(3):114-117.
ZHAO Lin, LANG Nanjun, ZHENG Ke, et al. A study on eco-environmental characteristics of dry and hot valley of Yunnan Province[J]. Forest Inventory and Planning, 2006(3):114-117. (in Chinese)

[2] YUAN Y, XIONG D, WU H, et al. Spatial variation of soil physical properties and its relationship with plant biomass in degraded slopes in dry-hot valley region of southwest China[J]. Journal of Soils and Sediments,2020,20(5):1-13.

[3] MA R, XU Q, GAO Y, et al. Patterns and drivers of plant sexual systems in the dry-hot valley region of southwestern China [J]. Plant Diversity,2024,46(2):158-168.

[4] LI Q X, WEN Z Y, HUANG H C, et al. Genetic diversity, mating system, and seed viability reveal a trade-off between outcrossing and inbreeding in pinus Yunnan ensis var. tenuifolia, an ecologically important conifer species growing in a hot-dry river basin habitat in southwest China[J]. Forests,2024,15(6):982.

[5] 龙会英,张德,段曰汤. 干热河谷经济林果主要栽培技术与种植模式[J]. 热带农业科学,2018,38(9):1-5,13.
LONG Huiying, ZHANG De, DUAN Yuetang. The main cultural practices and planting patterns of economic woods and fruits in the dry-hot valley[J]. Chinese Journal of Tropical Agriculture, 2018,38(9):1-5,13. (in Chinese)

[6] 杨逢春,毛晓叶,刘景欣,等. 元江干热河谷主要环境因子(气温和降水)变化规律及蕨类植物的分布响应[J]. 热带亚热带植物学报,2020,28(6):537-546.
YANG Fengchun, MAO Xiaoye, LIU Jingxin, et al. Variation of major environmental factors (temperature and precipitation) in Yuanjiang dry-hot valley and the response of pteridophytes [J]. Journal of Tropical and Subtropical Botany, 2020,28(6):537-546. (in Chinese)

[7] 杨济达,张志明,沈泽昊,等. 云南干热河谷植被与环境研究进展[J]. 生物多样性,2016,24(4):462-474.
YANG Jida, ZHANG Zhiming, SHEN Zehao, et al. Review of research on the vegetation and environment of dry-hot valleys in Yunnan[J]. Biodiversity Science, 2016,24(4):462-474. (in Chinese)

[8] 董怡青,赵芷岚,范伟,等. 基于便携式近红外光谱技术的茯苓粉真实性无损检测研究[J]. 食品安全质量检测学报, 2022,13(22):7210-7217.
DONG Yiqing, ZHAO Zhilan, FAN Wei, et al. Nondestructive analysis of *Poria cocos* powder authenticity based on portable near-infrared spectroscopy[J]. Journal of Food Safety & Quality, 2022,13(22):7210-7217. (in Chinese)

[9] S N B, ELIAS E, DIOGO M, et al. Dataset of metals and metalloids in food crops and soils sampled across the mining region of Moquegua in Peru[J]. Scientific Data,2023,10(1):483.

[10] 蒲高斌,刘世琦,刘磊,等.不同光质对番茄幼苗生长和生理特性的影响[J].园艺学报,2005,44(3):420–425.
PU Gaobin, LIU Shiqi, LIU Lei, et al. Effects of different light qualities on growth and physiological characteristics of tomato seedlings[J]. Acta Horticulturae Sinica, 2005,44(3):420–425. (in Chinese)

[11] 李继学,李家春.水肥一体化远程自动控制系统设计及试验[J].农机化研究,2021,43(4):60–64,190.
LI Jixue, LI Jiachun. Design and test of remote automatic control system for water and fertilizer integration[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research,2021,43(4):60–64,190. (in Chinese)

[12] 许世卫,王东杰,李哲敏.大数据推动农业现代化应用研究[J].中国农业科学,2015,48(17):3429–3438.
XU Shiwei, WANG Dongjie, LI Zhemin. Application research on big data promote agricultural modernization[J]. Scientia Agricultura Sinica,2015,48(17):3429–3438. (in Chinese)

[13] SHOUVIK M, SHARIQ S, ROBERTO P, et al. State of the art in smart portable, wearable, ingestible and implantable devices for health status monitoring and disease management[J]. Sensors,2022,22(11):4228.

[14] 姜剑,张化楠.资本禀赋、内在感知、外部环境对果农水肥一体化技术采纳行为影响分析——基于山东 568 份果农调研数据[J].科技与经济,2022,35(4):51–55.
JIANG Jian, ZHANG Hua'nan. Influence of capital endowment, internal perception and external environment on the adoption behavior of water and fertilizer integration technology by fruit farmers—based on the survey data of 568 fruit farmers in Shandong Province[J]. Science & Technology and Economy, 2022,35(4):51–55. (in Chinese)

[15] 李寒松,贾振超,张锋,等.国内外水肥一体化技术发展现状与趋势[J].农业装备与车辆工程,2018,56(6):13–16.
LI Hansong, JIA Zhenchao, ZHANG Feng, et al. Current development status and trend of fertigation technology at home and abroad[J]. Agricultural Equipment & Vehicle Engineering, 2018,56(6):13–16. (in Chinese)

[16] 刘文忠.水肥一体化技术应用的现状及发展前景[J].科技与企业,2013(14):334.

[17] 陈广锋,杜森,江荣风,等.我国水肥一体化技术应用及研究现状[J].中国农技推广,2013,29(5):39–41.

[18] 刘宝,向丽,周杰.农业物联网技术与水肥一体化技术[J].农村经济与科技,2018,29(23):64–65.

[19] 林珂.农业物联网技术研究进展与发展趋势分析[J].智能城市,2018,4(23):130–131.

[20] 蒋丽丽,姜大庆,于翔.物联网技术在我国农业领域的应用研究综述[J].信息通信,2016(7):86–88.

[21] PATEL W, SANGEETHA Y, GOPAGONI R D, et al. An empirical intelligent water irrigation system using soft computing and IoT[J]. International Journal of Information Technology,2024,16(6):3983–3989.

[22] MICHAL H, JOZEF J, MIRIAM N. Correction: design of a wireless monitoring system with emission analysis integration for solid-fuel based heating devices in households of SmartCity[J]. Wireless Networks,2024,30(3):1985.

[23] CHENG Q, LI H, ZHEN Y, et al. Evaluation and design of changes in optical cable and fibre optic online monitoring system based on digital communications technology[J]. International Journal of Embedded Systems,2023,16(5–6):393–400.

[24] TANNARANA M, PATANIYA M P, BHAKHAR A S, et al. Humidity sensor based on two-dimensional SnSe₂/MWCNTs Nanohybrid for the online monitoring of human respiration and touchless positioning interface[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering,2020,8(33):12595–12602.

[25] 赖义汉,王宇松,傅智河.基于 RS485 通信的远程数据采集系统设计[J].新乡学院学报,2023,40(12):36–41.
LAI Yihan, WANG Yusong, FU Zhihe. Design of remote data collection system based on RS485 communication[J]. Journal of Xinxiang University, 2023,40(12):36–41. (in Chinese)

[26] 姚云,颜佳,付彦伟,等.WiFi 承载 Modbus 的无线传感网络协议设计及应用[J].仪表技术与传感器,2023(12):63–68.
YAO Yun, YAN Jia, FU Yanwei, et al. Design and application of wireless sensor network protocol with WiFi carrying modbus [J]. Instrument Technique and Sensor, 2023(12):63–68. (in Chinese)

[27] 李群,汪星,汪有科,等.基于 Bayesian 的 Penman–Monteith 模型简易大棚蒸散模拟[J].农业机械学报,2022,53(1):311–320.
LI Qun, WANG Xing, WANG Youke, et al. Evapotranspiration simulation of Penman–Monteith model in basic greenhouse based on Bayesian method[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery,2022,53(1):311–320. (in Chinese)

[28] 张宇,赵春江,林森,等.基于 Penman–Monteith 模型和路径排序算法相结合的草莓灌溉方法与验证[J].智慧农业(中英文),2021,3(3):116–128.
ZHANG Yu, ZHAO Chunjiang, LIN Sen, et al. Irrigation method and verification of strawberry based on Penman–Monteith model and path ranking algorithm[J]. Smart Agriculture, 2021, 3(3):116–128. (in Chinese)

[29] 王娟,王建林,刘家斌,等.基于 Penman–Monteith 模型的两个蒸散模型在夏玉米农田的参数修正及性能评价[J].应用生态学报,2017,28(6):1917–1924.
WANG Juan, WANG Jianlin, LIU Jiabin, et al. Parameters modification and evaluation of two evapotranspiration models based on Penman–Monteith model for summer maize[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2017, 28(6):1917–1924. (in Chinese)

[30] 张喜英.华北典型区域农田耗水与节水灌溉研究[J].中国生态农业学报,2018,26(10):1454–1464.

ZHANG Xiyang. Water use and water-saving irrigation in typical farmlands in the North China Plain[J]. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 2018, 26(10):1454 – 1464. (in Chinese)

[31] 宋卓研,徐晓辉,宋涛,等. 基于 PSO – BP 优化 PID 模型的水肥控制系统研究[J]. 中国农机化学报,2021,42(9):83 – 89.
SONG Zhuoyan, XU Xiaohui, SONG Tao, et al. Research on water and fertilizer control system based on PSO – BP optimization PID model[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2021,42(9):83 – 89. (in Chinese)

[32] 崔迎港,徐晓辉,宋涛,等. 基于 SOA 优化模糊 PID 的水肥控制系统研究[J]. 中国农机化学报,2022,43(3):60 – 67.
CUI Yinggang, XU Xiaohui, SONG Tao, et al. Study on water and fertilizer control system based on SOA optimized fuzzy PID [J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2022,43(3):60 – 67. (in Chinese)

[33] 黄凌志,李金怀,赵海鹄,等. 随机森林算法在水肥一体化灌溉中的应用[J]. 自动化应用,2023,64(10):182 – 184,187.
HUANG Lingzhi, LI Jinhuai, ZHAO Haihu, et al. Application of stochastic forest algorithm in integrated irrigation of water and fertilizer[J]. Automation Application, 2023,64(10):182 – 184,187. (in Chinese)

[34] 马富裕,刘扬,崔静,等. 水肥一体化研究进展[J]. 新疆农业科学,2019,56(1):183 – 192.
MA Fuyu, LIU Yang, CUI Jing, et al. Review on the research progress of water and fertilizer integration[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2019, 56(1): 183 – 192. (in Chinese)

[35] VALENZUELA L J, DÍAZ G J, SANJUÁN S C D M. Improvement in productivity and quality of soilless saffron crops by implementing fertigation[J]. Agri. Engineering,2024,6(2):1649 – 1659.

[36] 潘敏睿,马军,王杰,等. 水肥一体化技术发展概述[J]. 中国农机化学报,2020,41(8):204 – 210.
PAN Minrui, MA Jun, WANG Jie, et al. Development of water and fertilizer integration technology[J]. Journal of Chinese Agricultural Mechanization, 2020, 41(8): 204 – 210. (in Chinese)

(上接第 288 页)

[25] 丁幼春,李浩鹏,董万静,等. 基于处方图的油菜精准变量施肥调控系统设计与试验[J]. 农业机械学报, 2025, 56(3): 256 – 266.
DING Youchun, LI Haopeng, DONG Wanjing, et al. Design and experiment of precise variable fertilization control system for oilseed rape based on prescription maps[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2025, 56(3): 256 – 266. (in Chinese)

[26] 马旭,赵旭,刘赛赛,等. 水稻高速插秧机固体颗粒肥料变量施肥装置设计与试验[J]. 农业机械学报, 2023, 54(9): 99 – 110.
MA Xu, ZHAO Xu, LIU Saisai, et al. Design and experiment of solid particle fertilizer variable rate fertilization device for high-speed rice transplanter[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2023, 54(9): 99 – 110. (in Chinese)

[27] 孟志军. 基于处方图的变量施肥作业系统关键技术研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2007.
MENG Zhijun. Key technology on map-based variable rate granular application system [D]. Beijing: China Agricultural University, 2007. (in Chinese)

[28] 戚武振. 智能稻麦播种机变量施肥系统设计与研究[D]. 泰安: 山东农业大学, 2018.
QI Wuzhen. Design and research of variable rate fertilization system for intelligent rice and wheat seeder[D]. Taian: Shandong Agricultural University, 2018. (in Chinese)

[29] 宿宁. 精准农业变量施肥控制技术研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2016.
SU Ning. Research on variable rate fertilization control technology in precision agriculture[D]. Hefei: University of Science and Technology of China, 2016. (in Chinese)

[30] 王佰伟. 叶轮式水稻侧深施肥装置设计与试验研究[D]. 大庆: 黑龙江八一农垦大学, 2024.
WANG Baiwei. Design and experimental study of impeller-type side deep fertilization device for rice[D]. Daqing: Heilongjiang Bayi Agricultural University, 2024. (in Chinese)

[31] FULTON J, SHEARER S, HIGGINS S, et al. Method to generate and use as-applied surfaces to evaluate variable-rate fertilizer applications[J]. Precision Agriculture, 2013, 14(2): 184 – 200.